

**Předmět:** FW: Botanická zahrada hl.m.P. - STL přípojka  
**Od:** Hodoušková Olga <Olga.Hodouskova@ppdistribuce.cz>  
**Datum:** 27.6.2019 9:14  
**Komu:** Tomáš Gandel <tg@tomrose.cz>

Dobrý den pane Gandeli,

Plánovanou stavbu s požadovaným odběrem ve výši cca 100 m<sup>3</sup>/hod bude možno zásobovat zemním plynem z distribuční sítě společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. po vybudování středotlakého (STL) plynovodu vč. přípojky, který bude napojen na stávající STL plynovod z oceli o dimenzi DN 150 u křižovatky Olštýnská x Hnězdenská (viz přiložená situace).

Konkrétní technickoekonomické podmínky Vám budou stanoveny až po podání žádosti o připojení k distribuční soustavě u zvoleného obchodníka s plynem (dodavatele plynu) v kategorii střední odběratel - velkoodběratel.

Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Volba nebo změna dodavatele plynu z Vaší strany je bezplatná (vyhláška ERÚ č. 62/2011 Sb., v platném znění, § 5, odst. 5).

Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., je umístěn v elektronické formě na internetových stránkách naší a. s. (<http://ppdistribuce.cz/zakaznik/zadosti-smlouvy>).

Olga Hodoušková  
vedoucí správy rozvodných PZ a koncepce DS

tel.: 724 921 899  
e-mail: [olga.hodouskova@ppdistribuce.cz](mailto:olga.hodouskova@ppdistribuce.cz)

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.  
Praha 4 - Michle, U Plynárny 500, PSČ 145 08 [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

#### DISCLAIMER

Textem tohoto e-mailu se odesílatel nezavazuje uzavírat ani neuzavírá za společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými osobami zúčastněných stran.

Informace v této zprávě jsou privátní a jsou určeny pouze pro uvedeného adresáta. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte prosím odesílatele a vymažte ji ze svého systému. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozornujeme Vás, že jakékoli šíření, distribuce či kopírování této zprávy je zakázáno. Přestože tato zpráva byla prověřena antivirovým programem, je na zodpovědnosti příjemce prověřit si bezpečnost zprávy a příloh.

-----Original Message-----

From: Tomáš Gandel <[tg@tomrose.cz](mailto:tg@tomrose.cz)>  
Sent: Wednesday, June 26, 2019 9:30 AM  
To: Hodoušková Olga <[Olga.Hodouskova@ppdistribuce.cz](mailto:Olga.Hodouskova@ppdistribuce.cz)>

Cc: Petr Říha <[PR@tomrose.cz](mailto:PR@tomrose.cz)>; Tomáš Růžička <[tr@tomrose.cz](mailto:tr@tomrose.cz)>  
Subject: Botanická zahrada hl.m.P. - STL pripojka

Dobrý den, paní Hodoušková,

na základě dnešní naší konzultace ohledně napojení Botanické zahrady (investor Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, Praha 7) Vás dle domluvy prosím o předběžné vyjádření/předběžný příslib pro připojení Botanické zahrady hl.m. prahy na STL plynovod. Napojení z horní části přes ulici k Pazderkám (Praha 8), výkon topného zdroje bude cca 850kW (90-100m3 ZP/h).

Napojen bude budoucí objekt se skleníky, administrativou a restaurací. Nyní řešíme podklady pro EIA a DUR a musíme rozhodnout zda plyn nebo CZT, a to jak z pohledu investice, tak provozu.

Pokud se Vám to povede do konce týdne, velmi nám to pomůže. V případě dotazů jsem k dispozici.

Děkuji mnohokrát

s pozdravem

Tomáš Gandel

--

Růžička a partneři, s.r.o.  
Schöfflerova 32/2050  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
tel.: +420 284 862 752  
fax: +420 284 862 753  
MT: +420 731 129 000  
email: [tg@tomrose.cz](mailto:tg@tomrose.cz)  
web: [www.tomrose.cz](http://www.tomrose.cz)

— Přílohy:

---

situace Botan.zahrada.pdf

135 KB